



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
Е.И. Поташ
_____ 2018

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 17 объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): объект образования
- 1.2. Адрес объекта: 184530, г. Оленегорск, ул. Пионерская, д.4А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1906 кв.м.
- часть здания
- наличие прилегающего земельного участка: 3538 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1983, капитального ремонта/реконструкции не проводилось
проектная документация на (вид работы) _____ утверждена/прошла экспертизу в срок _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт _____; реконструкция _____; строительство нового здания _____; иное июнь-август 2019.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №14, МБДОУ № 14
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 184530, Российская Федерация, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Пионерская, д.4А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Мира, д.38, тел.(81552)51932, факс (81552)58316

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1. Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу) дошкольная образовательная организация
- 2.2. Виды оказываемых услуг организация предоставления дошкольного образования и воспитания; содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У/ нет)
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида/ребенка-инвалида (да, нет)

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ВНД	ДП	ВНД	ВНД	ВНД

*- указывается дата обследования, соответствующая приложению 1 «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту доступности объекта и услуг, и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

** - делается отметка, если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте

*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- **ДП** - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
- **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- **ВНД** – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на 15 октября 2018 *

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования***	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ДУдом	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	
2 этапа (отложенных работ)	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	
3 этапа (итоговых работ)	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: **ДП** - доступно полностью; **ДЧ** – доступно частично; **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала на объекте; **ДУ-дом** – доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); **ДУ-дистант** – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** – временно недоступно

Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации и на карте доступности «Жить вместе»

3.6. Объект является приоритетным (да, нет) _____

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов (_____ год)

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности _____

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (отметить знаком плюс + или указать иной ожидаемый результат)							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп			+	+	+	+	+	+
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ-дом	+	+						
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант								
Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 31 декабря 2022 года									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ	ДУ-им			+		+		+	+
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве		+	+	+	+	+	+	+	+
2.2.1 По варианту «А»	ДП			+	+	+	+	+	+
2.2.2 По варианту «Б»	ДЧ	+	+						
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 31 декабря 2024 года									
3 этап (итоговые мероприятия)									
3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам									
3.1 По варианту «А»	ДП			+	+	+	+	+	+
3.2 По варианту «Б»	ДЧ	+	+						
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 31 декабря 2025 года									

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от «05» октября 2018 г.

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое) _____
- **техническая экспертиза** _____
- разработка проектно-сметной документации _____
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) _____
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем _____
- рассмотрение на _____
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)
- иное _____

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с представителем общественного объединения инвалидов:

Согласованы без замечаний	Дата «___» _____ 20___ г.
Согласованы с замечаниями и предложениями (прилагаются к «дорожной карте» объекта)	Дата «___» _____ 20___ г.
Замечания устранены	Дата «___» _____ 20___ г.
Не согласованы. Необходимо согласовать до	Дата «___» _____ 20___ г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес) <http://www.mdou14-olen.edusite.ru/p99aa1.html>
- Карте доступности (адрес) _____

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от **27.08.2018**
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от **05.10.2018**
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте **2 листа**
4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) **21 шт.**
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

Наименование документа и выдавшей его организации, дата

6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)

7. Другое _____
(например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании, в т.ч. контрольном)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель	_____	<u>Е.И.Поташ, заведующий</u>
	<i>Подпись</i>	<i>ФИО, должность</i>
Члены комиссии:	_____	<u>Н.В.Карпочёва, зам.зав. по ВМР</u>
	<i>Подпись</i>	<i>ФИО, должность</i>
	_____	<u>Т.Г.Канаева, зам.зав. по ХР</u>
	<i>Подпись</i>	<i>ФИО, должность</i>
	_____	<u>И.А.Лавриненко, педагог-психолог</u>
	<i>Подпись</i>	<i>ФИО, должность</i>
	_____	<u>Л.А.Медведева, председатель Оленегорской ГО</u>

Подпись

МОО ВОИ

ФИО, должность

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №14

Наименование объекта и организации

184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Пионерская, д. 4А

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1. Отсутствует информация об ОСИ на въезде на территорию (Все) 1.2. Не достаточная ширина калитки (К) 1.3. Отсутствует тактильная информация на путях движения о направлении к входу в здание (С-п)	1.1. Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию 1.2. Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения	1.1. Установить калитку с прозрачными полотнами шириной не менее 1,0 м 1.2. Установить тактильную информацию на путях движения о направлении к входу в здание (С-п)	К-ВДН О-н -ВДН О-в -ВДН С-п-ВДН С-ч -ВДН Г-п -ВДН Г-ч -ВДН У -ВДН	К - ДУпп О-н - ДП О-в - ДП С-п -ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

2.	Вход в здание -Лестница (наружная) - Пандус (наружный) -Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1. Отсутствие нормативной информации об ОСИ (С-п, С-ч) 2.2.Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы (С-ч) 2.3. Порог на входе более 2,5 см (К) 2.4. Отсутствие нормативных поручней на лестнице (О-н, С-п)	2.1. Установить информацию об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки 2.2. Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней 2.3.Организовать сопровождение инвалидов на кресла-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения	2.1. Установить нормативные поручни на лестнице 2.2. Установить переговорное устройство (кнопку вызова персонала) перед пандусом 2.3. Приобрести мини-пандус для преодоления порогов	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ДП Г-ч - ДП У – ВНД	К - ДУпп О-н - ДУим О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУим Г-п - ДП Г-ч - ДП У – ДП	К - ДУпп О-н - ДП О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У – ДП
3.	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1. Наличие лестницы без поручней (К, О-н, С-п, С-ч) 3.2. Отсутствуют тактильные направляющие для инвалидов по зрению (С-п) 3.3. Отсутствует информация о направлении пути движения к местам целевого назначения и туалетам (Все) 3.4. Лестница не дублируется пандусами или иными подъемными устройствами (К) 3.5. Имеются перепады высот (К) 3.6. Отсутствует контра-	3.1. Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету 3.2. Организовать сопровождение инвалидов на кресла-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения	3.1. Установить нормативные поручни на лестнице с открытой стороны марша с горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 30 см 3.2. Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУпп О-н - ДУим О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУим Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

		<p>стная маркировка крайних ступеней лестниц (С-ч)</p> <p>3.7. Ширина дверных проемов менее 0,9 м</p>					
4.	<p>Зоны целевого назначения здания</p> <p>-Кабинетная форма обслуживания</p> <p>-Зальная форма обслуживания</p> <p>- Форма обслуживания с перемещением по маршруту</p> <p>- Кабина индивидуального обслуживания</p>	<p>4.1. Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)</p> <p>4.2. При оказании услуг не организован сурдоперевод (Г-п)</p> <p>4.3. Отсутствует индукционная система (Г-ч)</p> <p>4.4. Ширина дверных проемов менее 0,9 м (кроме музыкального зала)</p> <p>4.5. Пороги на входе в кабинеты более 2,5 см (К)</p>	<p>4.1. Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг</p> <p>4.2. Организовать допуск сурдопереводчика</p> <p>4.3. Организовать размещение инвалидов с нарушениями слуха рядом с источником звука</p> <p>4.4. Установить информацию при входе в помещения с дублированием рельефными знаками</p>	<p>4.1. Установить стационарную индукционную систему</p> <p>4.2. Приобрести мини-пандус для преодоления порогов</p>	<p>К - ВНД</p> <p>О-н - ВНД</p> <p>О-в - ВНД</p> <p>С-п - ВНД</p> <p>С-ч - ВНД</p> <p>Г-п - ВНД</p> <p>Г-ч - ВНД</p> <p>У - ВНД</p>	<p>К - ДУпп</p> <p>О-н - ДП</p> <p>О-в - ДУпп</p> <p>С-п - ДУпп</p> <p>С-ч - ДП</p> <p>Г-п - ДУпп</p> <p>Г-ч - ДУим</p> <p>У - ДП</p>	<p>К - ДП</p> <p>О-н - ДП</p> <p>О-в - ДП</p> <p>С-п - ДП</p> <p>С-ч - ДП</p> <p>Г-п - ДП</p> <p>Г-ч - ДП</p> <p>У - ДП</p>

5.	<p>Санитарно-гигиенические помещения</p> <ul style="list-style-type: none"> - Туалетная комната - Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная) 	<p>5.1. Отсутствует информация о помещении (Все) 5.2. Отсутствует кнопка вызова персонала (Все) 5.3. Отсутствует откидной поручень рядом с унитазом со стороны свободного пространства (К) 5.4. Допуск в помещение ограничен (ширина дверных проемов менее 0,9 м)(Все) 5.5. Отсутствуют крючки для костылей и тростей</p>	<p>5.1. Разместить информацию о туалете со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками 5.2. Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабинке 5.3. Установить информацию рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет</p>	<p>5.1. Установить мнемосхему санитарно-гигиенического помещения 5.2. Установить откидной поручень рядом с унитазом со стороны свободного пространства 5.3. Установить крючки для костылей и тростей</p>	<p>К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД</p>	<p>К - ДУим О-н - ДУим О-в - ДП С-п - ДУим С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП</p>	<p>К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП</p>
6.	<p>Система информации на объекте</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях <p>Сайт организации</p>	<p>6.1. Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке (Все) 6.2. Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п, Г-ч) 6.3. Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п)</p>	<p>6.1. Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта</p>	<p>6.1. Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов</p>	<p>К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД</p>	<p>К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДУпп Г-ч - ДУим У - ДП</p>	<p>К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДУпп Г-ч - ДП У - ДП</p>

7.	Пути движения к объекту от остановки	7.1. Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)			К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
----	---	--	--	--	---	--	--

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУпп	ДУим	ДУпп	ДУпп	ДУим	ДУпп	ДУим	ДП
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУпп	ДП	ДУпп	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДЧ	ДП	ДУпп	ДЧ	ДП	ДУпп	ДП	ДП

СОГЛАСОВАНО

Заместитель
Главы Администрации города Оленегорска
_____ В. И. Ступень
« ____ » _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
_____ Е.И. Поташ
« ____ » _____ 2018 г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Дубравушка» комбинированного вида»
184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Пионерская, д. 4А**

№№ п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание <i>(дата контроля и результат)</i>
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам					
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	после 2022 (2 этап)		
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - установка информации об ОСИ на въезде на территорию - установить калитку с прозрачными полотнами шириной не менее 1,0 м	Все категории	2020 (1 этап)		
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова (переговорное устройство), - информационное табло	Все категории	2019 (1 этап)		
3.2	По входу в здание				

3.2.1	Ремонтные работы: - установка информации об ОСИ с дублированием рельефными знаками,	Все категории	4 кв. 2018 (1 этап)		
	- установка переговорного устройства (кнопка вызова персонала) на входе	Все категории	после 2019 (1 этап)		
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней,	К, О-н, С-ч	4 кв.2018 (1 этап)		
	- установка нормативных поручней на лестнице и пандусах, - приобретение мини-пандуса для преодоления порогов - установка фиксатора дверей, специализированного доводчика	К, О-н, С-ч	после 2020 (1 этап)		
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Приобретение технических средств адаптации: - нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней,	С-ч	4 кв. 2018 (1 этап)		
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: - установка информации при входе в помещения	Все категории	4 кв. 2018 (1 этап)		
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - информационные таблички с дублированием рельефными знаками	Все категории	4 кв. 2018 (1 этап)		
	-установка стационарной индукционной системы - мини-пандус для преодоления порогов	К, Г-ч	после 2022 (2 этап)		
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: - размещение информации о туалете со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками - установить откидной поручень рядом с унитазом со стороны свободного пространства - установить крючки для костылей и тростей - установка кнопки вызова персонала в туалетной кабинке - установка информации рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет	Все категории	после 2024 (2 этап)		

3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова, - информационный знак	Все категории	после 2020 (1 этап)		
	- откидной поручень, - мнемосхема,	К, О-н, С-п	после 2020 (1 этап)		
3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	после 2020 (1 этап)		
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	после 2024 (2 этап)		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	после 2024 (2 этап)		
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	по необходимости		
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	после 2024 (2 этап)		
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	после 2025 (3 этап)		
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	4 кв. 2018 (1 этап)		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных	Все категории			

	задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)		4 кв. 2018 (1 этап)		
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	4 кв. 2018 (1 этап)		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	4 кв. 2018 (1 этап)		
1.5	Предоставление инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	при необходимости		
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		при необходимости		
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		при необходимости		
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	4 кв. 2018 (1 этап)		

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов
председатель Оленегорской ГО МОО ВОИ

_____ / Л.А. Медведева /

Дата согласования « _____ » _____ 20__ г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий